



Warszawa, dnia 13 .08.2009 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33
Centrala tel. 521-28-88

BDG-II-3820-24/09

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz konserwację 4 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 5,6,7,8 w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie oraz wymianę urządzeń klimatyzacyjnych, w tym 7 klimatyzatorów i 2 kompletów klimatyzacji precyzyjnej, pracujących z czynnikiem chłodniczym R22 na nowe urządzenia z czynnikiem dopuszczonym Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie nr 1: Umowa pkt. 1 - Czy wymienione nowe 7 kpl. urządzeń typu split oraz 2 kpl. urządzeń klimatyzacji precyzyjnej są również objęte serwisem na zasadach określonych dla 4 kpl. nowych urządzeń typu split?

Odpowiedź nr 1: Wykonanie przeglądów konserwacyjnych dotyczy tylko 4 szt. klimatyzatorów opisanych w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1) SIWZ.

Pytanie nr 2: Umowa pkt.12 – Wnosimy o zmianę zapisu: Usunięcie awarii w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, pod warunkiem dostępności części zamiennych w magazynie producenta. W przypadku braku części zamiennych w magazynie producenta okres usunięcia awarii wydłuży się o czas oczekiwania na części zamienne.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie trwania gwarancji.

Pytanie nr 3: Umowa pkt.14 – Dlaczego kary za nie usunięcie w terminie awarii liczone są od wartości całego kontraktu a nie od wartości usługi serwisowej? Punkt może obowiązywać pod warunkiem wprowadzenia zmian zapisów w pkt. 12 umowy.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych warunków umowy.

Pytanie nr 4: Czy w zamienniku urządzenia typu split firmy Panasonic wystarczająca będzie moc chłodnicza urządzenia na poziomie 14 kW. Czy w przypadku wymaganej mocy na poziomie 16 kW można zastosować 2 urządzenia o mocy 8 kW, czy należy zastosować urządzenie kanałowe o większej mocy chłodniczej?

Odpowiedź nr 4: Moc chłodnicza urządzeń nie może być niższa od żądanej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 2 urządzeń o mocy 8 kW.

Pytanie nr 5: Umowa pkt. 3 – Prosimy o przedłużenie terminu realizacji umowy z 60 dni (8 tygodni) do 80 dni. Wydłużenie terminu umowy związane jest z terminem dostawy urządzeń klimatyzacji precyzyjnej (okres dostawy urządzeń ok. 8 tygodni).

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy.

Pytanie nr 6: Prosimy o sprecyzowanie oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji dla 7 klimatyzatorów oraz 2 urządzeń klimatyzacji precyzyjnej wymienianych na nowe, dla których w SIWZ nie są przewidywane okresowe przeglądy konserwacyjne.

Odpowiedź nr 6: Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisem w rozdziale III ust. 4 SIWZ i zapisem w ust. 2 istotnych warunków umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie nr 7: SWIZ – Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 18.08.2009 z uwagi na możliwość dokonania wizji lokalnej najwcześniej w dniu 14.08.2009.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający przychyła się do prośby i zmienia termin składania ofert na dzień **21.08.2009 r.** Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy, zwanej dalej „SIWZ” w taki sposób, że:

1) zmienia zapis w ppkt 21.3 rozdz. XII SIWZ:

było:

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.08.2009 r. godz. 12:30

jest po zmianie:

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.08.2009 r. godz. 12:30

2) zmienia zapis w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ:

było:

Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, Biuro Podawcze, do dnia 18.08.2009 r., do godz. 12.00 .

jest po zmianie:

Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, Biuro Podawcze, do dnia 21.08.2009 r., do godz. 12.00 .

3) zmienia zapis w pkt 3 rozdz. XIV SIWZ:

było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2009 r., o godz. 12.30 (...).

jest po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2009 r., o godz. 12.30 (...).

Pytanie nr 8: Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości zawartych w Załączniku nr 1 (Wykaz klimatyzatorów do wymiany):

1. poz. 2 AIRWELL XLM-24RC ma wydajność chłodniczą 7 kW a nie 3,3 kW
2. poz. 3 AIRWELL S 900 – AIRWELL nigdy nie produkował klimatyzatora o takim symbolu. Być może chodzi o model S930 o wydajności 9 kW (a nie 2,5 kW)
3. poz. 6 AIRWELL XLM 9 ma wydajność chłodniczą 2,6 kW a nie 3,3 kW
4. poz. 7 FUJITSU ASY 9 ma wydajność chłodniczą 2,6 kW a nie 3,3 kW

Reasumując, proszę o zajęcie stanowiska, czy przedmiotem przetargu jest „odtworzenie” wydajności chłodniczej wymienionych klimatyzatorów, czy też zastosowanie urządzeń o parametrach podanych w kolumnie „Moc chłodnicza/grzewcza (kW)”?

Odpowiedź nr 8

Przedmiotem postępowania jest wymiana klimatyzatorów na żadaną moc chłodniczą/grzewczą podaną w zaktualizowanym wykazie klimatyzatorów do wymiany stanowiącym załącznika nr 1 do umowy.

W związku z powyższym Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ i dokonuje zmiany w treści załącznika nr 1 do umowy zmieniając nagłówek kolumny 3. w następujący sposób,

było: „Moc chłodnicza/grzewcza (kW)”

jest po zmianie: „Żadana moc chłodnicza/grzewcza (kW)”.

Jednocześnie Zamawiający wykreśla w załączniku nr 1 do umowy w pozycji nr 1, tj. „CS-140451XE, Panasonic, praca całoroczna” określenie „(żadana)” umieszczone w kolumnie 3, pozostawiając wskazaną wartość „16/0”.

Zaktualizowany załącznik nr 1 do umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości
/-/
Paulina Chwalibogowska
Zastępca Dyrektora
Biura Administracyjno-Finansowego
Ministerstwa Sprawiedliwości