

Parametry techniczne wymagane dla obiektu, instalacji i urządzeń.

1. Wymagany poziom natężenia oświetlenia dla:

- wejścia głównego i holu	100 lx,
- komunikacji	100 lx,
- klatek schodowych	250 lx,
- podestów wind	250 lx,
- sanitariatów	200 lx,
- pomieszczeń biurowych	500 lx,
- dróg przejazdowych w garażu	150 lx,
- miejsc parkingowych w garażu	80 lx,
- pomieszczeń technicznych	150 lx,
- parkingu zewnętrznego	30 lx,
- zewnętrznych dróg dojazdowych	30 lx,
- oświetlenia ewakuacyjnego	min. 1 lx,

2. Czas działania układów podtrzymujących zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego – 3 godz.