

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r.

BA-F-II-3710-18/16

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę, montaż i uruchomienie 8 szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z usługą serwisową w okresie gwarancji oraz dostawę komputera wraz z oprogramowaniem”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „siwz”:

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ nr 5

Pytanie nr 1:

Czy w związku z modyfikacjami Tomu III SIWZ Zamawiający dokona zmiany w formularzu 3.7 SIWZ, który stanowi załącznik do oferty Wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie – patrz zmiana poz. nr 1 i 2. Jednocześnie Zamawiający załącza ujednoliconą treść Formularza 3.7 – „Opis potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany siwz w następujący sposób:

Poz. 1 w Tomie I, w tabeli zamieszczonej w formularzu 3.7 – „Opis potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego” wiersz o treści:

4.	Maksymalne wymiary szafy chłodniczej	Wysokość nie więcej niż 2000 mm		
		Szerokość nie więcej niż 1750 mm		
		Głębokość nie więcej niż 900 mm		

Otrzymuje brzmienie:

4.	Maksymalne wymiary szafy chłodniczej	Wysokość nie więcej niż 2000 mm		
		Szerokość w podstawie szafy nie większa niż 1750 mm		
		Głębokość w podstawie szafy nie większa niż 900 mm		

Poz. 2 w Tomie I, w tabeli zamieszczonej w formularzu 3.7 – „Opis potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego” wiersze o treści:


5.	Masa szafy	Nie więcej niż 550kg		
----	------------	----------------------	--	--

6.	Masa skraplaczy	Nie więcej niż 150kg		
----	-----------------	----------------------	--	--

Otrzymują brzmienie:

5.	Masa szafy i skraplacza	Nie więcej niż 700kg		
----	-------------------------	----------------------	--	--

**Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.**


Jarosław Wygowski

Opis potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego

1. Szafa klimatyzacji precyzyjnej Liczba sztuk: 8

Wymagania dot. szaf klimatyzacji precyzyjnej:

LP.	Parametry/wymiary/inn e	Wymagania minimalne dla szafy klimatyzacji precyzyjnej określone przez Zamawiającego	Parametry techniczne oferowanego produktu (tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań poprzez wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)	Elementy dedykowane
1.	Minimalna wydajność chłodnicza	Nie mniej niż 51kW		
2.	Minimalna moc chłodnicza jawna netto	Nie mniej niż 47kW przy temperaturze powietrza nawiewanego wynoszącego 17°C co odpowiada temperaturze powietrza powracającego 26°C i wilgotności względnej 45%.		
3.	Maksymalny pobór mocy elektrycznej – bez wyposażenia dodatkowego nawilżacza tj.	Nie więcej niż 20kW		
4.	Maksymalne wymiary szafy chłodniczej	Wysokość nie więcej niż 2000 mm		
		Szerokość w podstawie szafy nie większa niż 1750 mm		
		Głębokość w podstawie szafy nie większa niż 900 mm		
5.	Masa szafy i skraplacza	Nie więcej niż 700kg		
6.	Maksymalna moc akustyczna emitowana przez urządzenie w miejscu pracy	do 79dB(A)		

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)