

Warszawa, dnia 07 lipca 2016 r.

**BA-F-II-3710-18/16**

### **Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę, montaż i uruchomienie 8 szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z usługą serwisową w okresie gwarancji oraz dostawę komputera wraz z oprogramowaniem”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „siwz”:

### **Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz nr 1**

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający planuje wydzielenie stref zimnej/gorącej przez zabudowę zimnego korytarza w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej i zwiększenie efektywności systemu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje zabudowy strefy zimnego powietrza.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy wymagana jest płynna regulacja wydajności chłodniczej sprężarki scroll?

#### **Odpowiedź:**

Nie jest wymagana płynna regulacja wydajności sprężarki.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy wymagane są wentylatory EC (elektronicznie komutowane) z tworzywa sztucznego z płynnym zakresem wydajności?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana poz. nr 1.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający dopuszcza zwiększenie wagi urządzeń wewnętrznych do 640kg – zapis wagi 550 kg wg naszej wiedzy spełnia tylko jeden producent tego typu urządzeń, oczywiście można też zastosować dodatkowe belki rozkładające wagę urządzeń na większą powierzchnię czy taki przy zwiększonej wadze może być dopuszczony?

#### **Odpowiedź:**

Z uwagi na konstrukcję budynku nie dopuszcza się montażu urządzeń o masie większej od podanej w SIWZ.

#### **Pytanie nr 5:**

Na jaką temperaturę zewnętrzną mają być dobrane jednostki zewnętrzne, temperatura pracy 36C jest stanowczo za niska przy posadowieniu jednostek na dachu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana poz. nr 2.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o podanie wysokości podłogi technicznej.

**Odpowiedź:**

Wysokość podłogi technicznej wynosi 60 cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany siwz w następujący sposób:**

**Poz. 1** w Tomie III, w tabeli zamieszczonej w ust. I wiersz o treści:

LP.	Parametry/wymiary/inne	Wymagania dla szafy klimatyzacji precyzyjnej	Uwagi
	Wyposażenie 8 szaf	2 szt. wentylatorów, układ sprężarkowy, filtry powietrza	

Otrzymuje brzmienie:

LP.	Parametry/wymiary/inne	Wymagania dla szafy klimatyzacji precyzyjnej	Uwagi
	Wyposażenie 8 szaf	2 szt. wentylatorów EC z tworzywa sztucznego z płynnym zakresem wydajności, układ sprężarkowy, filtry powietrza	


**Poz. 2** w Tomie III, w tabeli zamieszczonej w ust. I wiersz o treści:

LP.	Parametry/wymiary/inne	Wymagania dla szafy klimatyzacji precyzyjnej	Uwagi
	Minimalny zakres pracy dla temperatur zewnętrznych	Od -25°C do +36°C	Wynika z warunków projektowych zapewniających właściwe parametry techniczne i środowiskowe serwerowni

Otrzymuje brzmienie:

LP.	Parametry/wymiary/inne	Wymagania dla szafy klimatyzacji precyzyjnej	Uwagi
	Minimalny zakres pracy dla temperatur zewnętrznych	Od -25°C do +38°C	Wynika z warunków projektowych zapewniających właściwe parametry techniczne i środowiskowe serwerowni

**Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Biura Administracji i Finansowego  
  
Jarosław Wyżgowski